


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад № 3 «Огонек»

 А.Э. Усманова
протокол № 3 от «31» 01 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Огонек»

 С.В. Парфилова
Приказ № 24 от «22» 02 2023 г.



Инструкция
о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ
МБДОУ «Детский сад № 3 «Огонек»

1. Общие требования

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года; Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с изменениями от 29 декабря 2022 года; требованиями Федерального Закона Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.
- 1.2. Данная инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в ДОУ и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).
- 1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 1.4. Приказом по ДОУ должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.
- 1.5. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.
- 1.6. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.
- 1.7. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением строительно-монтажных работ

- 2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения с применением горючих веществ и материалов

одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.4. Места проведения пожароопасных работ в ДОУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

2.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

3.1. При проведении пожароопасных работ в ДОУ запрещается:

- присутствие детей в дошкольном образовательном учреждении
- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;
- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- хранить расходные материалы в количестве более нормативных требований в месте проведения работ;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

3.2. При выполнении работ необходимо руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ в детском саду, а также инструкциями по охране труда при выполнении пожароопасных работ и работе с оборудованием.

3.3. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ.

4. Требования пожарной безопасности по окончании проведения строительно-монтажных работ

4.1. По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы.

4.2. Осмотреть место проведения пожароопасных работ.

4.3. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ;
- принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«__»__ 202__ г.

_____ / _____ /